

Netzrelevante Daten 2021		§ 23c Veröffentlichungspflichten der Netzbetreiber Abs. 3 Nr. 1 – 7 EnWG	
Jahreshöchstlast (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG)	Jahreshöchstlast in kW	Zeitpunkt	
Netzebene MS	1.558	20.11.21 18:00	
Umspannebene MS/NS	1.529	22.12.21 18:45	
Netzebene NS	1.473	22.12.21 18:45	
Gesamt	1.558		
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (§23c Abs 3. Nr. 5 EnWG)	kW	Zeitpunkt	kWh
Mittelspannung (MS)	1.554	29.9.21 9:00	7.814.312
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	1.529	22.12.21 18:45	7.407.632
Niederspannung (NS)	1.470	22.12.21 18:45	6.900.767
Summe aller Einspeisungen (§23c Abs 3. Nr. 6 EnWG)	MS	MS/NS	NS
Januar	21.472	956	12.773
Februar	19.055	951	30.440
März	21.471	1.026	36.711
April	18.661	2.370	50.590
Mai	17.232	691	52.855
Juni	2.642	1	67.537
Juli	1.534	12	57.916
August	2.866	3	45.845
September	2.497	0	48.003
Oktober	19.771	0	31.688
November	20.966	4	14.492
Dezember	29.526	508	8.178
Gesamt	177.693	6.521	457.028
Durchschnittliche Verluste je NE und Beschaffungskosten (§10 Abs. 2 StromNEV; §23c Abs 3. Nr. 2, 7 EnWG)	Netzverluste in %	Netzverluste in kWh	Durchschn. Beschaffungskosten in ct/kWh
Netzebene MS	0,50%	39.960	8,250
Umspannebene MS/NS	1,00%	74.142	8,250
Netzebene NS	3,69%	271.768	8,250
Gesamt	4,56%	385.870	8,250
Anmerkung			
Zu Werten, zu denen Lastgänge vorliegen, sind diese in einer separaten Excel-Datei (Netzrelevante Daten - Lastgänge (yyyy)) auf der Website unter den zu veröffentlichenden Daten des Netzbetreibers zu finden			